



FICHA DE ANÁLISE

Secretaria de Estado de Saúde
MS SIS – 00003-07

PRODUTO: Água – Poço

DATA DA COLETA DA AMOSTRA: 16/08/2018

PERÍODO DA ANÁLISE: INÍCIO: 16/08/2018

CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: Boa

SOLICITADO POR: Condomínio Quintas da Alvorada

LOCAL: Conjunto 22

COLETADO POR: WF Poços

TÉRMINO DA ANÁLISE: 27/08/2018

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS

PARAMETROS ANALISADOS	RESULTADOS	UNIDADE	VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIAS
Odor	Inodoro	--	Inodoro
Sabor	NR	--	Insípido
Aspecto	Límpido	--	Límpido
Cor Aparente	2,00	Uh	15,0
pH	4,62	--	6 a 10
Turbidez	0,02	UT	5,0
Cloro	0,0	mg/L	2,0
Alcalinidade Total	3,79	mg/L	280,0
Dureza	4,08	mg/L	500,0
Ferro	0,10	mg/L	0,3

ND* Não Detectado NR* Não Realizado

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

BACTERIAS	INCUBAÇÃO		RESULTADOS	PADRÃO MÁXIMO
	TEMP	INCUBAÇÃO		
Mesófilo	37°C	48 h	7,0/ml	500/ml
ENTEROBACTÉRIAS				
-NMP Coliformes totais	37°C	48 h	Ausente	Ausência
-NMP Coliformes fecais	44,5°C	24 h	Ausente	Ausência
E.coli	37°C	24 h	Ausente	Ausência
Clostridium	45°C	24 h	Ausente	Ausência
Salmonella ssp	37°C	5 d	Ausente	Ausência

AValiação: Esta água encontra-se em conformidade com a PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.

CONCLUSÃO: Produto em condições higiênico-sanitárias. **Satisfatório!**

Metodologia empregada: PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.

DATA: 27/08/2018

RESPONSÁVEL:

ELIAS DIVINO SABA
CRQ-XII N° 12100007

End. Centro Clinico Sudoeste CHSW Lotes 03/04/05 Sala 122 - Brasília - DF

Fone: (061) 3361 7005- 3361 2318 CGC - 01.784.926/0001-88

atendimento@quinosan.com.br


www.quinosan.com.br

FICHA DE ANÁLISE

Secretaria de Estado de Saúde
MS SIS – 00003-07

PRODUTO: Água – Poço
DATA DA COLETA DA AMOSTRA: 16/08/2018
PERÍODO DA ANÁLISE: INÍCIO: 16/08/2018
CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: Boa

SOLICITADO POR: Condomínio Quintas da Alvorada
LOCAL: Conjunto 12
COLETADO POR: WF Poços
TÉRMINO DA ANÁLISE: 27/08/2018


RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS				
PARAMETROS ANALISADOS	RESULTADOS		UNIDADE	VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIAS
Odor	Inodoro		--	Inodoro
Sabor	NR		--	Insípido
Aspecto	Límpido		--	Límpido
Cor Aparente	2,00		Uh	15,0
pH	4,43		--	6 a 10
Turbidez	0,08		UT	5,0
Cloro	0,5		mg/L	2,0
Alcalinidade Total	3,79		mg/L	280,0
Dureza	4,08		mg/L	500,0
Ferro	0,11		mg/L	0,3
ND* Não Detectado NR* Não Realizado				
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS				
BACTERIAS	INCUBAÇÃO		RESULTADOS	PADRÃO MÁXIMO
	TEMP	INCUBAÇÃO		BRASIL
Mesófilo	37°C	48 h	4,0/ml	500/ml
ENTEROBACTÉRIAS				
-NMP Coliformes totais	37°C	48 h	Ausente	Ausência
-NMP Coliformes fecais	44,5°C	24 h	Ausente	Ausência
E.coli	37°C	24 h	Ausente	Ausência
Clostridium	45°C	24 h	Ausente	Ausência
Salmonella ssp	37°C	5 d	Ausente	Ausência
AVALIAÇÃO: Esta água encontra-se em conformidade com a PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.				
CONCLUSÃO: Produto em condições higiênico-sanitárias. Satisfatório! Metodologia empregada: PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.				
DATA: 27/08/2018				
RESPONSÁVEL:				
 ELIAS DIVINO SABA CRQ-XII N°12100007				

FICHA DE ANÁLISE

Secretaria de Estado de Saúde
MS SIS – 00003-07

PRODUTO: Água de Poço – Portaria Norte
DATA DA COLETA DA AMOSTRA: 21/08/2018
PERÍODO DA ANÁLISE: INÍCIO: 21/08/2018
CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: Boa

SOLICITADO POR: Condomínio Quintas da Alvorada
COLETADO POR: WF Poços
LAUDO: 01/02
TÉRMINO: 30/08/2018

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS				
PARAMETROS ANALISADOS	RESULTADOS		UNIDADE	VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIAS
Odor	Inodoro		--	Inodoro
Sabor	NR		--	Insípido
Aspecto	Límpido		--	Límpido
Cor aparente	2,00		Uh	15,0
pH	5,68		--	6 a 10
Turbidez	0,02		UT	5,0
Cloro	0,0		mg/L	2,0
Alcalinidade Total	3,79		mg/L	280,0
Dureza	4,08		mg/L	500,0
Ferro	0,10		mg/L	0,3
ND* Não Detectado NR* Não Realizado				
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS				
BACTERIAS	INCUBAÇÃO		RESULTADOS	PADRÃO MÁXIMO
	TEMP	INCUBAÇÃO		BRASIL
Mesófilo	37°C	48 h	< 3,0/ml	500/ml
ENTEROBACTÉRIAS				
-NMP Coliformes totais	37°C	48 h	Ausente	Ausência
-NMP Coliformes fecais	44,5°C	24 h	Ausente	Ausência
E.coli	37°C	24 h	Ausente	Ausência
Clostridium	45°C	24 h	Ausente	Ausência
Salmonella ssp	37°C	5 d	Ausente	Ausência
AVALIAÇÃO: Esta água está em conformidade com a PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017.				
CONCLUSÃO: Produto em condições higiênico-sanitárias. Satisfatório! Metodologia empregada: PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017.				
DATA: 30/08/2018				
RESPONSÁVEL:				
 ELIAS DIVINO SABA CRQ-XII Nº12100007				




FICHA DE ANÁLISE

Secretaria de Estado de Saúde
MS SIS - 00003-07

PRODUTO: Água de Poço da Administração
DATA DA COLETA DA AMOSTRA: 21/08/2018
PERÍODO DA ANÁLISE: INÍCIO: 21/08/2018
CONDIÇÕES DA EMBALAGEM: Boa

SOLICITADO POR: Condomínio Quintas da Alvorada
COLETADO POR: WF Poços
LAUDO: 02/02
TÉRMINO: 30/08/2018

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS				
PARAMETROS ANALISADOS	RESULTADOS		UNIDADE	VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIAS
Odor	Inodoro		--	Inodoro
Sabor	NR		--	Insípido
Aspecto	Límpido		--	Límpido
Cor Aparente	2,30		Uh	15,0
pH	5,34		--	6 a 10
Turbidez	4,72		UT	5,0
Cloro	0,0		mg/L	2,0
Alcalinidade Total	3,79		mg/L	280,0
Dureza	4,08		mg/L	500,0
Ferro	0,14		mg/L	0,3
ND* Não Detectado NR* Não Realizado				
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS				
BACTERIAS	INCUBAÇÃO		RESULTADOS	PADRÃO MÁXIMO
	TEMP	INCUBAÇÃO		
Mesófilo	37°C	48 h	104,0/ml	500/ml
ENTEROBACTÉRIAS				
-NMP Coliformes totais	37°C	48 h	Ausente	Ausência
-NMP Coliformes fecais	44,5°C	24 h	Ausente	Ausência
E.coli	37°C	24 h	Ausente	Ausência
Clostridium	45°C	24 h	Ausente	Ausência
Salmonella ssp	37°C	5 d	Ausente	Ausência
AVALIAÇÃO: Esta água está em conformidade com a PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.				
CONCLUSÃO: Produto em condições higiênico-sanitárias. Satisfatório!				
Metodologia empregada: PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017.				
DATA: 30/08/2018				
RESPONSÁVEL:				
				
ELIAS DIVINO SABA CRQ-XII N°12100007				